

令和8年2月19日

質 疑 ・ 回 答 書

件名	我孫子市役所本庁舎トイレ等改修本体工 事（公契約）	発注番号	25514
		発注課名	資産管理課
質 疑		回 答	
I P-I 雑用水揚水ポンプ JD50×40C-E55.5（日 立製）ですが既存ポンプの製造番号が不明の 為、見積りができないとの事です。既設品 番:JD50×40C-E55.5の製造番号をお知らせ ください。		I 製造番号は H9418832（2台共）です。	