

我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業募集要項に関する質問の回答

番号	資料名	頁	項目番号等						項目名	内 容	回 答
1	入札説明書	3	第1章						入札説明書の位置づけ	「提出書類の作成要領」と記載ありますが、何れの資料を指し示されているのか御教示願います。	様式13号シート名「技術提案書 作成要領」となります。また、各様式の下部に記載してある記入要領及び*書きを参照してください。
2	入札説明書	19	第4章	5	5.1				入札参加者が提出する提案概要書	第11号提案概要書・及び参加資格申請書類と共に提出する。とありますが、先の「資格審査に関する質問への回答」の11番の通り、概要提案書の提出のみとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。提案概要書は持参により提出することとし、受付期間は7月24日（水）17時までとします。
3	入札説明書	20	第4章	6	6.1				提案書の提出	入札公告4(3)入札書及び技術提案書等の提出方法及び提出期限 「提出方法：書留による郵送に限る」とありますが、入札説明書 第4章6.1 提案書の提出に記載がありますように、持参による提出を正と理解してよろしいでしょうか。	入札公告に記載のとおり書留による郵送とします。
4	入札説明書	20	第4章	6	6.1				提案書の提出	入札書を除く提案書は・・持参により提出することとありますが、入札公告には「書留による郵送に限る」とあります。入札説明書を正とさせていただいてよろしいでしょうか。	質問No.3のとおりです。
5	入札説明書	20	第4章	6	6.1	(3)			提出内容	提案書の提出方法について、入札書を除く様式第13号から第16号をパイプファイルで綴じ、「事業提案書」の名称で御提出することでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	入札説明書	22	第4章	7	7.1	3)	(2)	③	開札	「代理人が立ち会う場合は委任状（様式第18号）を提出書類と併せて提出する」と記載がありますが、提案書の提出時に併せて提出すると理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	入札説明書	27	第5章	2					保険	市様にて付保する予定の「公益社団法人全国市有物件災害共済会の建物総合損害共済及び全国市長会市民総合賠償補償保険（契約類型1型賠償責任保険C型）」にて想定されている補填内容（共済金額、対象とする災害・被害・損害の事象等）をご教示願います。	付保する建物総合損害共済の共済金額は、建物の取得価格を参考に決定します。対象となる災害は火災、落雷・破壊又は爆発、外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊、車両の衝突・接触、騒じょう又は集団示威行為に伴う暴行、破壊行為、風水害、雪災、土砂崩れであって、故意、重過失、法令違反等による損害などの免責条項に該当しないものとします。賠償責任保険は、施設所有（管理）者賠償責任保険として対人は1名につき6000万円、1事故につき3億円、受託者賠償責任保険として対物は1事故につき保険期間中100万円（免責金額1万円）を予定しています。
8	入札説明書	30	添付資料-2	1	1.4				地元企業発注金額未達の場合の措置	「本市は、（中略）設計・建設工事期間を通じた総額での実績地元企業発注金額が提案地元企業発注金額を下回った場合、設計・建設工事請負契約契約金額のうちの未達成分を建設事業者を支払う施設整備費から減額して支払う。」とあります。実績地元発注金額は、総額で下回らなければ個別の発注金額についての変更は認められる、という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりですが、地元企業発注機会の拡大、特定の業種に偏らない発注について、御配慮をお願いします。
9	入札説明書	31	添付資料-2	2	2.1				運営費の構成	運営費については本施設を運転するために必要な費用のみであり、リサイクルセンターの運営にかかる費用（電力及び上下水の基本料金・従量料金、その他薬品使用料金等）は考慮する必要はなく、リサイクルセンターの運転に起因して発生する費用はリサイクルセンターが負担するとの理解でよろしいでしょうか（例としてリサイクルセンターで消費する電力が600kWの場合、本施設での消費電力にリサイクルセンターでの消費電力を上乗せした電力が契約電力となります。この場合契約電力の上乗せ分とリサイクルセンターの消費電力はリサイクルセンターが負担すると考えます）。リサイクルセンターの運営にかかわる費用も本施設で見込む必要がある場合には、以下項目を含め必要な容量等をご教示願います。 1. 年間運転日数 2. 運転計画（平日のみ稼働、土日停止等） 3. 契約電力量 4. 運転日及び停止日の消費電力量（時間帯毎、季節毎） 5. 運転日及び停止日上下水使用量（年間使用量、日平均使用量、日最大使用量） 6. その他見込むべき項目及びその費用	リサイクルセンターで使用した電力及び上下水の基本料金・従量料金、その他薬品使用料金等はリサイクルセンターの運営事業者が支払います。新廃棄物の運営事業者は、そのために必要な情報の提示等を行っていただきます。

我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業募集要項に関する質問の回答

番号	資料名	頁	項目番号等				項目名	内 容	回 答
10	入札説明書	31	添付資料-2	2	2.2		運営費の支払い方法	「運営固定費は、毎月均等とする。」とありますが、運営固定費を構成する維持管理費（法定点検・定期点検及び補修・更新等費用）は運営初期は少なく、中期より後期は多く発生するため、運営固定費のうち、維持管理費を毎年度変動、運転経費、人件費およびその他経費を毎月均等とさせていただけないでしょうか。 もしくは、様式第14号-4（記載例）に、5年毎に平準化を図っている記載例を示していただいておりますので、この記載例に基づき、5年毎の平準化とさせていただけないでしょうか。	入札説明書のとおりとします。但し、維持管理費の5年毎の平準化については、事業者決定後、市の財政担当と協議をするものとします。
11	入札説明書	31	添付資料-2	2	2.1		表2 運営費の構成、算定方法	運営変動費について、処理対象物の増減に応じて比例的に増減する費用とありますが、燃料使用料金や飛灰処理費用はごみ質に応じて変動します。そのため、ごみ質変動についても考慮して頂けないでしょうか。	入札説明書のとおりとします。
12	入札説明書	32	添付資料-2	2	2.3	表3	運営費の改定	表3 運営費の改定に、ごみ量変動に伴う運営固定費は－（：改定しない）と記載がありますが、事業者の責によらない事由で、大幅なごみ量変動が生じた際には、運営固定費の見直しについてご協議いただけないでしょうか。	入札説明書のとおりとします。
13	入札説明書	41	添付資料-3	2	2.3		地元企業発注金額未達の場合の措置	「運営期間中における当該年度の地元企業（本市内に本社又は本店がある企業）への発注金額が、民間事業者が提案した地元企業発注金額に達しない場合は、以下示すとおり運営費の減額措置を行う。」とあります。地元発注金額は、当該年度内の総額で下回らなければ個別の発注金額についての変更は認められる、という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりですが、地元企業発注機会の拡大、特定の業種に偏らない発注について、御配慮をお願いします。
14	要求水準書	3	第1章	第3節	5		土地利用規制 緑化率	緑化率について空地面積に対して15%の基準となる面積は、工事用地9,000平米に対する計画と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	要求水準書	3	第1章	第3節	5		土地利用規制 緑化率	空地面積とは、建設工事範囲の面積から建築物の建築面積を控除した土地の面積と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	要求水準書	4	第1章	第3節	7	2)	用水	プラント用水として再利用水と井水の記載がありますが、井水の取水制限がありましたらご教示願います。	許可揚水量は48m ³ /日です。
17	要求水準書	4	第1章	第3節	7	2)	用水	井水は既設井戸から引き込みを行うことと記載がありますが、既設井戸の図面および仕様（径・深さ・揚水ポンプ能力・本事業以外での必要使用量）をご教示願います。	図面は添付資料1のとおりです。井戸口径30cm井戸深度120m揚水ポンプ能力600ℓ/分、本事業以外では粗大ごみ処理施設に送水していますが、送水量は把握していません。
18	要求水準書	4	第1章	第3節	7	5)	電話・インターネット	IP電話の中継サーバーがクリーンセンター内にあるため留意すると記載がされていますが、貴市の電話設備については、本事業にて新たに独立して敷設する予定です。既設中継サーバーの移設等、特に留意することがあればご教示願います。	IP電話の中継サーバーは市民体育館及び保健センターへ中継するためのものであるため、移設等は関係課と協議のうえ実施してください。
19	要求水準書	5	第1章	第3節	9		引渡しの条件	工事用地内の建屋および工作物の撤去、土壌汚染対策工事の実施が完了しており、添付資料2 造成計画図に記載のとおり、既設埋設管が撤去され、新設埋設管や、沈砂池が設置されている状態で工事着工時に引渡しされると考えてよろしいでしょうか。また、既設建屋の基礎や側溝、電柱、舗装なども土壌汚染対策工事を実施されるにあたり、撤去されていると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
20	要求水準書	5	第1章	第3節	9	1), 2)	工事用地、引渡しの状況	今回の建設工事範囲内にある電柱の撤去及び電柱の撤去に伴う既施設への電気の切替工事(プラスチック中間処理施設、粗大ごみ処理施設、計量棟など)は貴市所掌にと考えてよろしいでしょうか。民間事業者の所掌となる場合には切替工事にかかわる詳細な資料・要領書をご提示願います。	お見込みのとおりです。

我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業募集要項に関する質問の回答

番号	資料名	頁	項目番号等						項目名	内 容	回 答	
21	要求水準書	7	第1章	第4節	5				搬出入車両	各車両区分における1日当りの最大台数をご教示願います。	直営・委託車両176台/日 許可業者29台/日 一般車両(家庭系) 294台/日 一般車両(事業系) 36台/日 脱水ケーキ3台/日 可燃残渣1台/日 搬出車両3台/日	
22	要求水準書	7 50	第1章 第2章	第4節 第2節	5 2	2.1	1)	(4)	表3 車両仕様 特記事項	車両仕様における下記3項目についてご教示願います。 ①最大搬入車両および最大搬出車両における諸元(全幅、全長、全高、ホイールベース、トレッド、前方オーバーハング、最小回転半径) ②ごみ搬入車(4tパッカー車)のフルダンプ時における後輪中心からテールゲート端までの最大距離 ③7頁 表3 車両仕様の表記(可燃ごみ搬入車両最大サイズは4tパッカー車)および 50頁 特記事項①「・・・収集車両(8tパッカー車)が・・・」の記載との整合(どちらの記載が正かご教示願います。)	①委託業者、許可業者等に搬入車両の諸元について制限や条件を付していないため実績等に基づき想定してください。 ②委託業者、許可業者等に搬入車両の諸元について制限や条件を付していないため実績等に基づき想定してください。 ③4tパッカー車の理解でお願いいたします。	
23	要求水準書	10	第1章	第4節	10				騒音 振動	「本施設の定格稼働時における騒音保証値は、敷地境界において表6,7のとおりとする」と記載がありますが、要求水準書に記載されている敷地境界とは、要求水準書添付資料1に示す事業用地の境界と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
24	要求水準書	11	第1章	第4節	10				表8悪臭に関する保証値 (敷地境界)	臭気指数の保証値は敷地境界で13と記載がありますが、一方でP40表10「引渡性能試験の項目と方法」の項目には臭気指数の保証値は敷地境界で10未満との記載があります。P40の数値は誤記であり、臭気指数は敷地境界で13未満との理解でよろしいでしょうか。	引渡性能試験における臭気指数は13未満としてください。	
25	要求水準書	12	第1章	第4節	11				地盤沈下	地下水のモニタリングは、既設観測井戸を利用できるものと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
26	要求水準書	12	第1章	第4節	11				地盤沈下	地下水のモニタリング内容は地下水位と理解してよろしいでしょうか。その他必要なモニタリング内容がありましたらご教示願います。	お見込みのとおりです。その他必要なモニタリングはありません。	
27	要求水準書	12	第1章	第4節	11				地盤沈下	既設観測井戸の詳細図をご提示願います。	守秘義務対象資料として井戸構造図を貸与します。	
28	要求水準書	18	第1章	第5節	8				環境影響評価書の遵守	別途貴市殿HPで公表されている「我孫子市クリーンセンター整備事業に係る環境影響評価準備書要約書」の7-2-3水文環境及び7-2-7 地盤の(2)予測で記載されている予測の手法について、地下水位の変化量の予測結果が-0.11m~-0.06mとなった具体的な予測モデル・条件の詳細(透水層と山留深さとの関係、掘削時の水替え排水量など)をご教示願います。	我孫子市クリーンセンター整備事業に係る環境影響評価準備書のP7-147、7-148をご覧ください。	
29	要求水準書	28	第2章	第1節	4	4.3		4)	地中障害物	工事着手後、貴市が提示した地中障害物以外の障害物が確認された場合、その撤去にかかる費用、ならびに工事工程の見直しについて、都度協議により決定いただけるものと考えてよろしいでしょうか？	協議のうえ、決定します。	
30	要求水準書	40	第2章	第1節	8	8.2		2)	表10引渡性能試験の項目と 方法	最大着地濃度地点において「表9」に示す…とありますが、表9は焼却主灰及び焼却飛灰に係る保証値であるため「表8」に読み替えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
31	要求水準書	44	第2章	第1節	10	10.4		③	工事範囲外 地中障害物撤去工事	工事範囲外の工事として地中障害物撤去工事が記載され、ただし書きで、「要求水準書に明記されている障害物は除く」と記載されていますが、民間事業者が実施すべき撤去工事の項目及び内容を具体的にご教示願います。	本市では、既設杭の撤去は行いません。そのため、計画に支障となる杭の撤去は民間事業者の負担で行っていただくこととなります。	
32	要求水準書	50	第2章	第2節	2	2.1		1)	(3)	プラットホーム 構造	「鉄筋コンクリート造」と記載がありますが、プラットホームの壁および屋根の構造をそれぞれご教示願います。	「要求水準書 第2章 第3節 2.4建築仕様」のとおりです。
33	要求水準書	50	第2章	第2節	2	2.1		1)	(3)	プラットホーム	「①構造 鉄筋コンクリート造」と記載されていますが、床は鉄筋コンクリート造としますが、上部構造については、設置階がGL+5m以上となる2階に配置し浸水対策も考慮された計画となるため、騒音および臭気漏洩を確実に防止することを前提として、実績のある鉄骨造で計画してよろしいでしょうか。	プラットホームの機能を損なわないことを条件に提案を認めます。

我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業募集要項に関する質問の回答

番号	資料名	頁	項目番号等						項目名	内 容	回 答
34	要求水準書	50	第2章	第2節	2	2.1	1)	(4)	プラットフォーム	ランプウェイについて、「収集車両（8tパッカー）が旋回可能な幅員を確保すること」と記載されていますが、P.7 表3. 車両仕様にて記載されている最大級の車両仕様は4tパッカーです。本項は、8tパッカーを4tパッカーと読み替えてよろしいでしょうか。	8tパッカー車を4tパッカー車に読み替えてください。要求水準書を訂正します。
35	要求水準書	50	第2章	第2節	2				受入れ供給設備	本工事において計量機（台貫所）は設置しないが、本施設からの電力供給、計量データ受信等が可能なよう、必要な工事を行うとありますが、本工事エリア内の埋設管・ハンドホール設置工事および電力供給用回路、計量データ受信装置を設けておくことと理解してよろしいでしょうか。	本施設の稼働時において、本施設と計量機（台貫所）との間で計量データの送受信が可能となるよう、本工事エリア内外を問わず、必要な工事を実施してください。
36	要求水準書	53	第2章	第2節	2	2.4	3)	(1)	ごみピット 容量	ごみピット容量算定単位体積重量：比重160kg/m ³ 、容量：7日分以上 5,600m ³ 以上と記載がありますが、単位体積重量160kg/m ³ で7日分とすると5,250m ³ となります。5,600m ³ 以上と記載のあるごみピット容量は5,250m ³ 以上と理解してよろしいでしょうか。	5,250m ³ 以上とします。
37	要求水準書	53	第2章	第2節	2	2.4	6)	(2)	ごみピット 特記事項	「ごみピット容量の算定は原則として投入扉下面の水平線（プラットフォームレベル）以下の容量」とありますが、ダブルピット方式を採用した場合、炉室側のピットの容量は仕切り壁高さまでと考えてよろしいでしょうか。	提案を認めますが、ダブルピット方式を採用した場合であっても投入扉下面の水平線（プラットフォームレベル）以下の容量」として5,250m ³ を確保するよう計画してください。
38	要求水準書	62	第2章	第2節	3	3.2	3)	(2)	油圧ユニットの数量	数量が2ユニットとありますが、ポンプを1炉1基+常用予備の3基とすることで、これを1ユニットとしてもよろしいでしょうか。	要求水準書のとおりとします。
39	要求水準書	63	第2章	第2節	3	3.3	(3)	④	燃焼室熱負荷	P.6表1計画ごみ質に記載の高質ごみの低位発熱量は12,200kJ/kgと記載があるのに対し、本項では、12,100kJ/kgと記載があります。どちらが正でしょうか。	P.6表1計画ごみ質に記載の12,200kJ/kgが正となります。
40	要求水準書	75	第2章	第2節	4	4.8	2)		低圧蒸気だめ	特に用途がなければ低圧蒸気だめを設置しない提案は可能でしょうか。	提案を認めます。
41	要求水準書	84	第2章	第2節	5	5.3	2)	(2)	無触媒脱硝装置	NOx除去装置として、燃焼制御方式および排ガス再循環方式を採用することで保証値を満足することが可能な場合、無触媒脱硝装置は不要としてよろしいでしょうか。	要求水準書のとおりとします。
42	要求水準書	88	第2章	第2節	6	6.3	1)		温水設備	浴槽への温水供給の為に余熱利用設備については、エネルギー効率が良くLCCに優位性のある蒸気タービン発電機による発電電力を利用した電気式ヒートポンプ給湯機を、非常時及び休炉時に温水供給できることを前提に採用してもよろしいでしょうか。	提案を認めます。
43	要求水準書	88	第2章	第2節	6	6.3	1)		温水設備	「一度に10人程度の利用が可能な浴槽に供給する温水配管（フランジ又はプラグ止め）」と記載がありますが、本温水設備の供給先をご教示願います。	供給先はありませんので、要求水準書を訂正します。
44	要求水準書	89	第2章	第2節	7	7.1	3)	(6)	押込送風機	風量調整方式は、「回転数制御及びダンパ制御」とありますが、どちらか一方での調整か併用とするかは事業者提案とさせて頂いてもよろしいでしょうか。	要求水準書のとおりとします。
45	要求水準書	92	第2章	第2節	7	7.5	3)	(7)	誘引送風機 風量調整方式	風量調整方式は、「回転数制御及びダンパ制御」とありますが、どちらか一方での調整か併用とするかは事業者提案とさせて頂いてもよろしいでしょうか。	要求水準書のとおりとします。
46	要求水準書	93	第2章	第2節	7	7.6	3)	(7)	排ガス再循環用送風機	風量調整方式は、「回転数制御及びダンパ制御」とありますが、どちらか一方での調整か併用とするかは事業者提案とさせて頂いてもよろしいでしょうか。	要求水準書のとおりとします。
47	要求水準書	94	第2章	第2節	7	7.8	1)		煙突	環境配慮としてP31「可能な限り建築物の最小化及び低層化を図り、煙突は建築物と一体とする等建屋及び煙突が与える圧迫感の低減を図る。」とあります。煙突建設において全重量バランスや景観、上述記載内容を最大限配慮可能な型式として一般的で豊富な実績と耐久性のある鉄骨造（外壁ALC板）での計画提案は可能でしょうか。	要求水準書のとおりとします。

我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業募集要項に関する質問の回答

番号	資料名	頁	項目番号等						項目名	内 容	回 答
60	要求水準書	137	第2章	第2節	13	13.11		太陽光発電設備	場内外灯や排ガス状況監視盤の用に供すると記載がありますが、太陽光にて発電した電力を蓄電し、本工事範囲に設置する外灯を夜間に点灯させる為の設備、と理解してよろしいでしょうか。	太陽光発電設備で発電した電力は、排ガス状況監視盤のほか、夜間の場内外灯用の電力としても利用します。	
61	要求水準書	138	第2章	第3節	1	1.1	1)	地下埋設物撤去	提示資料以外の地下埋設物撤去は本工事範囲外とのことですが、提示資料には貴市で実施する撤去工事もあり、本工事範囲となる地下埋設物撤去工事があれば、その詳細情報と合わせて、具体的にご教示願います。	本市では、既設杭の撤去は行いません。計画に支障となる杭の撤去は民間事業者の負担で行っていただくこととなります。杭の位置は要求水準書添付資料10のとおりです。	
62	要求水準書	138	第2章	第3節	1	1.1	1)	汚染土壌処分	提示資料以外の汚染土壌処分は本工事範囲外とのことですが、土壌汚染対策工事（調査・処分共）は、「第1章_第3節_9.引渡し条件」として貴市にて実施されるものとの認識ですが、よろしいでしょうか。なお、本工事範囲となる汚染土壌処分があれば、その詳細情報と合わせて、具体的にご教示願います。	本市で土壌汚染対策工事を行った後、用地引渡しとなります。	
63	要求水準書	140	第2章	第3節	1	1.2	1) (6)	施設配置計画 一般事項	「GL+5mまではRC構造」と記載がありますが、工場棟以外の付帯設備である洗車場、車庫については、鉄骨造を提案してもよろしいでしょうか。	提案を認めます。	
64	要求水準書	145	第2章	第3節	2	2.2	1) (3)	耐震性	「建築設備（照明設備、通信機器、配管類、空調機器、受水槽等）は甲類」と記載されていますが、これは耐震性に関する要件である設計用水平震度を対象とするものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
65	要求水準書	155	第2章	第3節	3	3.2	5) (3)	フェンス	建屋外周にわたりフェンスを設置すると記載されていますが、建屋外周とは建設工事範囲外周のことと理解してよろしいでしょうか。また、リサイクルセンター用地との東面境界線は、将来車両動線などでフェンス設置が望ましくないと考えられますので、東面境界線側は不要と考えてよろしいでしょうか。	フェンスは建設工事範囲の西側、南側に設けてください。	
66	要求水準書	158	第2章	第3節	4	4.4	3) (2)	地下調整水槽	本事業用地は、新廃棄物処理施設、リサイクルセンター、その他関連施設を段階的に整備するが、雨水流出抑制施設は本施設整備において一括整備する。とありますが、雨水流出抑制施設は地下調整水槽、放流ポンプ、放流設備からなるかと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。「本事業用地は、新廃棄物処理施設、リサイクルセンター、その他関連施設を段階的に整備するが、雨水流出抑制施設は本施設整備において一括整備する。」の記載を削除します。	
67	要求水準書	158	第2章	第3節	4	4.4	3) (2)	地下調整水槽	「本事業用地は、新廃棄物処理施設、リサイクルセンター、その他関連施設等も含めて一括整備する」となっておりますが、リサイクルセンター、その他関連施設の場内雨水排水と新廃棄物処理施設の雨水排水との取り扱い点を、実施時に協議させていただけないでしょうか。	実施設計時の協議とします。	
68	要求水準書	158 159	第2章	第3節	4	4.4	3) (2)	雨水流出抑制施設	(a).⑤. iv)、(b).⑧. i)および(c).③. i)にて、雨水集排水設備を浸透式とする場合は、それぞれ、水槽容量、ポンプ容量、水路断面を小さくできると記載されていますが、この雨水集排水設備とは、建設工事範囲内に本工事で設置する範囲のみと理解してよろしいでしょうか。	事業用地全体とします。	
69	要求水準書	159	第2章	第3節	4	4.5		消防設備	「防火水槽は半径120mで敷地全体を補完できる位置に設置する」と記載されていますが、当該防火水槽の設置は本工事範囲内を包含するものとしてよろしいでしょうか。	質問No. 50のとおりです。	
70	要求水準書	159	第2章	第3節	4	4.6 4.7		給湯設備 ガス設備	場内の余熱利用として、ごみ処理施設で発電した電力を用いた電気式の給湯についても提案可能と考えてよろしいでしょうか。	提案を認めます。	
71	要求水準書	161	第2章	第3節	5	5.3	3) (1)	増幅器型式	一般放送・非常放送兼用とありますが、非常放送の可否については所轄消防との協議により決定されるものと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。	
72	要求水準書	164	第3章	第1節	1	1)		受付業務	運営事業者の受付業務とは、台貫所に係る受付業務を除く今回工事敷地範囲内における搬入車両の誘導、交通整理等と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。但し、敷地内外で渋滞が発生する場合には、敷地内外の交通整理を行うこととします。	

我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業募集要項に関する質問の回答

番号	資料名	頁	項目番号等						項目名	内 容	回 答
73	要求水準書	168	第3章	第1節	8				災害発生時の協力	「震災その他不測の事態により・・・処理処分に協力すること」とありますが、当該処理及び処分について発生する費用は、別途協議とさせていただけないでしょうか。	別途協議のうえ決定します。
74	要求水準書	170	第3章	第3節	2		1)		受付・案内・指示	敷地とは今回工事範囲を示し、交通整理は今回設備に搬入される車両のみの交通整理と考えてよろしいでしょうか。	質問No.72のとおりです。
75	要求水準書	181	第3章	第7節	4		2)		表19	最下段の項目欄(焼却主灰の下段)が文字切れして見えないですが、飛灰処理物と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
76	要求水準書	186	第3章	第10節	6		1)		見学者対応支援	支援の程度を把握するため、見学来場者の実績(来場日、人数、支援内容など)をご提示願います。	行政視察及び市内小学校4年生の社会科見学時に施設説明及び質疑応答を行っています。 なお、東日本大震災発災以降は、焼却灰放射性物質汚染等から施設見学の受入れをしていないため実績がありません。
77	要求水準書							資料1	建設工事範囲	建設工事範囲の具体的寸法或いは境界座標をご教示願います。	添付資料2をご覧ください。
78	要求水準書							資料2	造成計画図	横断図に赤字で記載されているレベルが2段記載されていますが、それぞれの造成レベルのポイントをご教示願います。	添付資料2をご覧ください。
79	要求水準書							資料2	造成計画図	資料2に、As、U字溝、L形溝、宅柵、電柱、フェンス、門扉などの記載がありますが、これらの地盤表面の構造物(基礎、砕石層や暗渠等含む)や建設工事範囲の樹木の伐木・除根処分、その他本資料に記載のない地中埋設物の撤去は、「第1章_第3節_9.引渡し条件」として貴市にて実施され、埋戻し整地された状態で用地を引渡し頂けるものと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
80	要求水準書							資料3	ユーティリティ取合図	資料3に「放流地点の接合点」の記載があり、本工事用地内では事業用地中央の既存道路南側付近の取合い位置を示されていますが、この「放流地点の接合点」は、資料2造成計画図(3頁目)に記載されている切り替え後の新設埋設配管からの放流接合点と理解し、本工事用地内の雨水排水は雨水流出抑制施設から別途経路で布湖排水路へ放流するものと考えてよろしいでしょうか。	工事中の排水は沈砂池を通し、ユーティリティ取合図に示す位置からの放流を想定しています。 新廃棄物処理施設稼働後、雨水流出抑制施設からは、別経路で排出しても問題ありません。
81	要求水準書							資料7	処理対象物	一覧表の処理対象物に小動物の死体について記載が有りませんが、死体の処理は有りますでしょうか。処理がある場合の処理方法及び処理する死体の数量をご教授願います。	一般廃棄物扱いの小動物斃死体を年間400頭前後焼却処理しています。 なお、体長1m以上の斃死体は民間施設で処理しています。(愛玩動物は民間施設で火葬処理)
82	要求水準書							資料9	水道本管移設平面図	本水道本管移設工事は、民間事業者の所掌にて実施計画しますが、その他の既設の埋設管或いは建設工事に際して迂回処置が必要なものは、撤去或いは処置済であると理解してよろしいでしょうか。	水道本管移設工事は、既設水道本管の撤去、移設、迂回処理を含めた工事となります。
83	要求水準書							資料10	既設杭伏図	資料10の既設杭伏図に記載の杭は存置された状態でしょうか。また、存置された状態の場合、工事計画に影響のない既存杭は存置してもよろしいでしょうか。	全ての杭は残置された状態です。工事計画に影響のない既存杭の残地を認めますが、影響がある既存杭の撤去は事業者の負担で行ってください。
84	要求水準書							資料10	既設杭位置図	本資料に記載の基礎および杭の撤去工事は、「第1章_第3節_9.引渡し条件」として貴市にて実施されるものと理解してよろしいでしょうか。	本市では、基礎の撤去は行いますが、既設杭の撤去は行いません。そのため、計画に支障となる杭の撤去は民間事業者の負担で行っていただくこととなります。杭の位置は要求水準書添付資料10のとおりです。

我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業募集要項に関する質問の回答

番号	資料名	頁	項目番号等						項目名	内 容	回 答
85	要求水準書		資料 10						既設杭位置図	本資料に記載の基礎および杭の撤去が民間事業者の所掌である場合、民間事業者の施設計画において基礎杭の撤去が必要な部分のみとして計画してよろしいでしょうか。その場合、その必要性を確認するため、基礎構造物の詳細寸法がわかる図面および当該既設杭の敷地境界からの寸法など正確な位置が分かる資料をご教示願います。	杭の撤去は計画に必要な部分のみで問題ありません。また、杭の位置は添付資料10の資料のみとなります。
86	様式第13号		1	1.2	⑫				技術提案書提出一覧 設計基本数値計算書及び図面 その他必要なもの	その他必要なものについて、提示すべきものがありましたらご教示願います。	設計基本数値計算書及び図面について、①クレーンデューティサイクル計算書から⑩予備品・消耗品リストのほか、必要なものがあれば提示してください。
87	様式第13号		1	1.5	⑩				技術提案書提出一覧 公害防止対策 その他公害防止、環境保全対策	その他について、記載すべき事柄がありましたらご教示願います。	公害防止対策について、①大気汚染対策から⑨地下水対策のほか、その他公害防止、環境保全対策について記載すべき事柄があれば記載してください。
88	様式第13号		2	2.11					技術提案書提出一覧 施設全体鳥瞰図	施設全体鳥瞰図のカット数やアングル指定があればご教示願います。	指定はありません。提案内容が説明できる面数、アングルをご提出願います。
89	様式第13号		2	2.15					技術提案書提出一覧 その他必要な図面	その他について、提示すべき図面がありましたらご教示願います。	図面について、2.1全体配置図から2.14資機材の搬入計画図のほか、必要な図面があれば提示してください。
90	様式第13号		3	3.1	⑦				技術提案書提出一覧 施工計画 その他施工に関する計画	その他について、記載すべき事柄がありましたらご教示願います。	①品質管理計画から⑥試運転計画(運転指導計画を含む)のほか、施工に関する計画があれば記載してください。
91	様式第13号		18						灰引取業者に関する提案	処分単価及び備考欄の受入可能量は、令和元年9月時点の単価、処理能力を記載することと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
92	様式第14号		1						運営費	「※4 運営変動費は、様式第14-5号の提案単価(円/t(合計値))×計画処理量27,206tで計算すること」と記載がありますが、運営期間中の20年間共に毎年27,206tで計算すると理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
93	様式第15号									非価格要素提案書については、様式第15号の各項目ごとに指定された枚数以内および指定のある別添様式第15号-8①、15-8②、15-4①、15-17①のみとし、それ以外の別添資料(関心表明書等)は不要という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
94	様式第15号		8	① ②					事業収支表	事業収支表の損益計算書及びキャッシュフロー計算書は運営開始の平成35年度からとなっておりますが、SPCを設立する平成31年度から開業費、運営費、法人税等が発生するため、欄を追加しても問題ないとの理解でよろしいでしょうか。	必要に応じて欄を追加ください。
95	基本協定書(案)	4	第9条	3 4	(2)				秘密保持等	民間事業者の秘密情報が含まれる場合には、民間事業者の事前の承諾を得ていただけないでしょうか。	原案の通りとします。
96	基本契約書(案)	3	第6条	8					運営事業者の運営	「本市は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。」と記載がありますが、公表に当たっては、運営事業者に事前の承諾を得ていただけないでしょうか。	原案の通りとします。
97	基本契約書(案)	5	第13条						損害賠償	「本市に対する賠償義務については、他の民間事業者及び運営事業者も連帯して責任を負うものとし、本市は、民間事業者及び運営事業者の全部に対して、本市が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。」と記載がありますが、市様は、まずは民間事業者及び運営事業者の中の帰責者に損害賠償するものと理解してよろしいでしょうか。	民間事業者及び運営事業者の全部に対して、本市が被った損害の全額について賠償請求できるものとします。

我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業募集要項に関する質問の回答

番号	資料名	頁	項目番号等				項目名	内 容	回 答
98	基本契約書 (案)	7	第16 条				秘密保持等	第3項第2号および第4項に関しまして、民間事業者又は運営事業者の秘密情報が含まれる場合には、民間事業者又は運営事業者の事前の承諾を得ていただけないでしょうか。	原案の通りとします。
99	建設工事請 負契約書 (案)	3	第5条	1	(3)		契約の保証	保証事業会社による保証も認めていただけないでしょうか。	保証事業会社による保証も認めるため、条文を修正します。
100	建設工事請 負契約書 (案)	4	第7条	4			設計図書及び完成図書等の 著作権	本項末尾に、「ただし、当該侵害の原因が発注者の指示に基づくものであり、受注者が第三者の有する著作権、著作者人格権その他の権利の存在を知らなかった場合はこの限りでない。」と追記いただけないでしょうか。	原案のとおりとします。
101	建設工事請 負契約書 (案)	4	第7条	6			設計図書及び完成図書等の 著作権	工事目的物に含まれる受注者の秘密情報の公表に際しては、事前に受注者の承諾を得ていただけないでしょうか。	本委託契約の履行又は本事業の遂行の目的に必要な秘密情報は開示します。主旨を明確にするため、基本契約書(案)及び運営委託契約書(案)の条文を修正します。
102	建設工事請 負契約書 (案)	9	第19 条	4			不適合箇所の改造義務及び 破壊検査等	本項末尾に、「ただし、前項の場合において、検査の結果、工事の施行部分が要求水準書等、提案書又は設計図書に適合していると判明した場合の検査及び復旧に要する費用は発注者の負担とする。」と追記いただけないでしょうか。	原案の通りとします。
103	建設工事請 負契約書 (案)	10	第20 条	5			条件変更等	本事業が公共事業であるという観点から、受注者の責めに帰さない事由に基づき要求水準書等若しくは提案書又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合に受注者に発生した損害・費用については、すべて発注者の負担としていただけないでしょうか。	ご質問を踏まえて、ただし書きを一部修正します。
104	建設工事請 負契約書 (案)	11 12	第26 条 第27 条	3 3,7			請負代金額の変更方法等 賃金又は物価の変動に基づ く請負代金額の変更	協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、請負代金変更額を発注者が定め、受注者に通知すると規定されておりますが、運営委託契約書第50条、第51条第3項及び第53条第6項に合わせ、協議開始の日から60日以内に協議が整わない場合には発注者が定め、受注者へ通知するとしていただけないでしょうか。	原案の通りとします。
105	建設工事請 負契約書 (案)	12	第29 条				一般的損害	「工事目的物の引渡しの前に、～受注者がその費用を負担する。」とありますが、事業者に帰責事由があるものとしていただけないでしょうか。	原案の通りとします。

我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業募集要項に関する質問の回答

番号	資料名	頁	項目番号等				項目名	内 容	回 答
106	建設工事請負契約書(案)	12	第30条	1			第三者に及ぼした損害	「工事の設計・施工その他この契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。」とありますが、「受注者が実施する業務に起因して発生する事故等、施設の劣化などの維持管理の不備による事故等に関するもの」と追記していただけますでしょうか。 実施方針の参考資料、事業に係るリスク分担では、「民間事業者が実施する業務に起因して発生する事故等、施設の劣化などの維持管理の不備による事故等に関するもの」は民間事業者負担と記載があります。	原案の通りとします。
107	建設工事請負契約書(案)	12	第30条	2			第三者に及ぼした損害	「工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を負担しなければならない。」とありますが、通常避けることができない損害は発注者様にご負担いただき、受注者が善管注意義務を怠ったり、故意または重過失がある場合に受注者が負担するものとしていただけないでしょうか。	原案の通りとします。
108	建設工事請負契約書(案)	25					我孫子市公契約条例特記事項	建設工事請負契約は、我孫子市公契約条例の適用を受けるという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。建設工事請負契約書に我孫子市公契約条例に関する特記事項を追記します。
109	運営委託契約書(案)		1				業務名称	運営業務委託契約は、我孫子市公契約条例の適用を受けるという理解でよろしいでしょうか	運営業務委託契約は、我孫子市公契約条例の適用を受けません。業務名称を我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業 運営業務委託に修正します。
110	運営委託契約書(案)	7	第7条	2	(3)		契約保証金	保証事業会社による保証も認めていただけないでしょうか。第62条(違約金)第1項に「保険事業者若しくは保証事業会社」の記載がございます。	保証事業会社による保証も認めるため、条文を修正します。
111	運営委託契約書(案)	7	第7条	4			契約保証金	本契約の締結と同時に履行保証保険証券を提出した場合、契約保証金の納付を免除する旨規定されていますが、第1項で「運営費の生じない事業年度については、契約保証金の納付は要しないものとする。」と記載されていることから、履行保証保険証券の提出は、本契約の締結と同時ではなく、運営費の生じる事業年度でよいと理解してよろしいでしょうか。	条文の主旨を明確化するため、修正します。
112	運営委託契約書(案)	16	第36条				運転停止期間中等の処理対象物の処理方法	代替処理費用の負担につきまして、帰責者負担と理解してよろしいでしょうか。	ご質問を踏まえて、第36条第2項を次のとおり加えます。「2 前項の処理に要した費用の負担については、第34条第1項及び第2項を準用する。」
113	運営委託契約書(案)	21	第51条	1			第三者の損害	第1項「これを全て賠償しなければならない。」と記載がありますが、第2項では「これを合理的な範囲で賠償しなければならない。」と記載があります。第1項の条文を、第2項の条文に合わせていただけないでしょうか。	原案の通りとします。
114	運営委託契約書(案)	24	第58条	3	(1)		運営期間終了時の取扱い	「引継ぎ者(候補者を含む。)の選定に際して資格審査を通過した者に対する受託者が所有する資料の開示」とありますが、末尾に「ただし、民間事業者、建設企業及び運営企業の秘密情報に該当するものについてはこの限りでない。」と追記していただけないでしょうか。	本委託契約の履行又は本事業の遂行の目的に必要な秘密情報は開示します。主旨を明確にするため、基本契約書(案)及び運営委託契約書(案)の条文を修正します。
115	運営委託契約書(案)	29	第69条	3 4	(2)		秘密保持義務	受託者の秘密情報が含まれる場合は、受託者の事前の承諾を得ていただけないでしょうか。	原案の通りとします。
116	その他							過去3年分程度の各月ごとのごみ搬入量の測定データを頂けないでしょうか。	添付資料3をご覧ください。
117	その他							過去3年分程度のごみ質測定データ(低位発熱量、三成分、可燃分中の元素組成)を頂けないでしょうか。	添付資料4をご覧ください。