

令和7年4月14日

令和7年5月13日開札の我孫子市水道局公募型競争入札の質疑回答書

<質疑回答案件一覧表>

発注番号	入札案件	発注課名	ページ
水25021	湖北台浄水場高度浄水処理設備コントロールセンター盤他更新工事（公契約）	工務課	2

※発注番号は令和7年5月13日開札の我孫子市水道局公募型競争入札公告（令和7年4月1日付け我孫子市水道局公告第8号）の「I 共通事項」の「1 入札案件」に記載された発注番号に該当します。<質疑回答案件一覧表>に記載のない案件については、質疑がありませんでした。

発注番号 水25021 質疑回答

件名	湖北台浄水場高度浄水処理設備コントロールセンター盤他更新工事（公契約）	発注主管課名	工務課
質 疑		回 答	
1 既存高度浄水処理設備に入っている自動制御も本工事に含まれますでしょうか。	1 お見込みのとおりです。ただし、特記仕様書5. 施工について（12）のとおり、既設製品に伴う作業に関しては、製造メーカー及び製造メーカーの指定する者が立会い、受注者の責任にて実施すること。		
2 仮設の機能増設とありますが、既設中央監視装置（妻子原浄水場）からの監視、操作、自動制御は既設中央監視装置の取り合いに含まれますでしょうか。	2 お見込みのとおりです。		
3 工事期間中は高度処理設備運用サポートのオペレーション業務は含まれますでしょうか。	3 監視、操作等で通常の運用と異なる場合は含まれます。		
4 仮設が必要な動力制御盤は、既設高度浄水処理設備の運転機能（自動制御）を搭載する必要はありますか。	4 仮設の動力制御盤に運転機能（自動制御）を搭載する必要はございませんが、仮設時の運転機能（自動制御）は既設設備との取り合いで、正常に機能するものとします。		
5 湖北台浄水場施設内の全停電は4時間以内とありますが、高度浄水処理設備の切替にかかわる停止時間も1作業当たり4時間以内との認識で問題ないでしょうか。	5 お見込みのとおりです。		